



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЭО30.В.00106/22

Серия RU № 0376795

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «Огнестойкость» Акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». Место нахождения: Московская обл., г. Королев. Адрес юридического лица: 141073, РФ, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Адрес места осуществления деятельности: 109428, РФ, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64, пом. 15, 16, 17 (комн. 504, 505, 506). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации. Телефон (495)150-08-01. Адрес электронной почты info@tsniiskfire.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Контур». Место нахождения: Ульяновская обл. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка. Адрес юридического лица: 433310, РФ, Ульяновская обл., Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ульянова, д. 1Б, ком. 1. Адрес места осуществления деятельности: 433721, РФ, Ульяновская обл., Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Советская, д. 18. Основной государственный регистрационный номер: 1077306000463. Телефон: +7 (495) 921-41-25, адрес электронной почты: center@konturopt.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Контур». Место нахождения: Ульяновская обл. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка. Адрес юридического лица: 433310, РФ, Ульяновская обл., Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ульянова, д. 1Б, ком. 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 433721, РФ, Ульяновская обл., Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Советская, д. 18.

ПРОДУКЦИЯ Двери противопожарные стальные однопольные (габаритные размеры: высота - от 1400 до 2400 мм, ширина - от 600 до 1150 мм, толщина полотна 60 мм), типы: ДП-1-60 сплошного сечения без порога, ДПС-1-60 с заполнением из пожаростойкого многослойного стекла «ЩИТ-201-60» (ООО «ФОТОТЕХ», ТУ 5923-011-18108815-09, толщина 28 мм) менее 25% от площади дверного проема в свету, без порога, ДПД-1-60 дымогазонепроницаемые сплошного сечения со стационарным порогом, ДПДС-1-60 дымогазонепроницаемые с заполнением из пожаростойкого многослойного стекла «ЩИТ-201-60» (ООО «ФОТОТЕХ», ТУ 5923-011-18108815-09, толщина 28 мм) менее 25% от площади дверного проема в свету, со стационарным порогом, вынускаемые по ТУ 5262-002-84269871-2009 «Двери противопожарные ДП-1-60, ДП-2-60. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы сертификационных испытаний № 32 с/ск-2021, 33 с/ск-2021, 34 с/ск-2021 от 28.10.2021 ИЦ «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.21МЭ70; акт о результатах анализа состояния производства № 021-024 сеззс/ск/оп от 16.12.2021 ОС «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ЭО30. Схема сертификации: Ic.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Обозначение и наименование стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», условия и срок хранения, срок службы согласно приложению № 1 на одном листе, бланк № 0889764.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.03.2022 **ПО** 13.03.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



