



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01036/22

Серия **RU** № **0368882**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания". Место нахождения: 121351, Россия, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение 1, комнаты №1 и №1а. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Телефон: +7 4954813340, адрес электронной почты: info@pskspb.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ПБ68. Дата решения об аккредитации: 14.04.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВЕРИЯ"
Место нахождения (адрес юридического лица) 429950, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Новочебоксарск, улица Промышленная, дом 53, офис 11
Адрес места осуществления деятельности 429950, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Новочебоксарск, улица Промышленная, дом 53
Основной государственный регистрационный номер 1132124001536
Телефон: +78352220777 Адрес электронной почты info@dveria.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВЕРИЯ"
Место нахождения (адрес юридического лица) 429950, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Новочебоксарск, улица Промышленная, дом 53, офис 11
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 429950, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Новочебоксарск, улица Промышленная, дом 53

ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные деревянные однопольные глухие типа ДДПЗВ-1-Е1 30 и с остеклением до 25% от площади дверного проема в свету типа ДДПОЗВ-1-Е1 30, габаритными размерами: по высоте от 1600 до 2650 мм, по ширине от 600 до 1000 мм, двупольные глухие типа ДДПЗВ-2-Е1 30 и с остеклением до 25% от площади дверного проема в свету типа ДДПОЗВ-2-Е1 30, габаритными размерами: по высоте от 1600 до 2650 мм, по ширине от 1200 до 2000 мм; (светопрозрачное заполнение – стекло многослойное огнестойкое марки «Кристалл Е1W 30, толщиной 26 мм, производства ООО «Кристалл» по ТУ 23.12.12-001-19851522-2020), с автоматическим выпадющим порогом, толщиной полотна не менее 46 мм. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.23.11-001-19851522-2021 «ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ, ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ»

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4418 29 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-527/04-2022 от 13.04.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90) акта анализа состояния производства № 04-ОС/16-03/22 от 17.03.2022 года, выданного Органом по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания"

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости – EI30. Условия хранения: должны быть надежно укреплены и защищены от опрокидывания и смещения. Срок хранения – не более 3 лет со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев с момента изготовления, при условии соблюдения потребителем требований. Срок службы – не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

22.04.2022

ПО

21.04.2027

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



режиссер Николай Михайлович
(ф.и.о.)

Фидатова Александра Викторовна
(ф.и.о.)